Лаборатория очистных сооружений водопровода ЕАЛЦ
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово, ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «09 » февраля 2023 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 27 от « 27 мая» 2024 года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1». р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ, д.Созоново,ул.Калинина ,19, водораспределительная сеть, колонка (Проба отобрана «Заказчиком»)
Обозначение (шифр пробы)1608.ХБ.22.05.24
Дата отбора пробы 22.05.24(08-30)
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки):Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. № 949, Протокол периодической аттестации №504/2500-24 до 18.02.2025
Дата получения пробы 22.05.24 (10-40) **Дата проведения испытаний** 22.05.-24.05.24
Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 20,1^{0}С
Относительная влажность — 37,6%
Напряжение питающей сети — 222 В
Температура анализируемой воды - (+20)^{0}С

№ п / п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /см³	МУК 4.2.3963-23	50	Отсутствие		
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие		

Заключение: Соответствует требованиям Сан ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Начальник ЕАЛЦ _____ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал ".

Лаборатория очистных сооружений водопровода ЕАЛЦ
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово, ул.Пушкина,78, тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «09 » февраля 2023 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
количественного химического анализа
№ 37 от « 27 мая » 2024года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1». р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ, д.Созоново,ул.Калинина ,19, водораспределительная сеть, колонка (Проба отобрана «Заказчиком»)
Обозначение (шифр пробы)1608.ХБ.22.05.24
Дата отбора пробы 22.05.24(08-30)
Вид испытаний количественный химический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки) :спектрофотометр UNICO 1201, зав.№ WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № С-БН/01-09-2023/274552282 до 31.08.2024)
Дата получения пробы22.05.24 (10-40) **Дата проведения испытаний** 22.05.-24.05.24
Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 20,1°С
Относительная влажность — 37,6%
Напряжение питающей сети — 222 В
Температура анализируемой воды - (+20)°С

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ3351-74 п.2	20	<1,0	-	-
2	Мутность	мг/дм3	ГОСТ3351-74 п.5	1,5	<0,58	-	-
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
4	Вкус/привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	0	-	-

Заключение: Соответствует требованиям Сан ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Начальник ЕАЛЦ _____ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал .