Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «09 » февраля 2023 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 48 от « 29 августа » 2024 года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область,Сосновский муниципальный округ д. Искадьево, ул. Зеленая,д.13, проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы)2799 ХБ.27.08.24
Дата отбора пробы 27.08.24(08-00)
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки)::Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. № 949, Протокол периодической аттестации № 504/2500-24 до 18.02.2025; Аттестат №1185/1800-19 от 04.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. № 10548, Протокол периодической аттестации № 505/2500-24 до 18.02.2025;
Дата получения пробы 27.08.24 (10-30) **Дата проведения испытаний** 27.08-28.08.24
Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 24,2^{0}С
Относительная влажность — 39,6%
Напряжение питающей сети — 222 В
Температура анализируемой воды - (+21)^{0}С

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Резуль-тат измере-ния	Превы-шение ПДК	Погреш-ность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/ 1см^3	МУК 4.2.3963-23	50	0	-	-
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см^3	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Не обнаружено	-	-
3	Escherichia coli	КОЕ/ 100 см^3	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Не обнаружено	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал".

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «09 » февраля 2023 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
количественного химического анализа
№ 72 от « 29 августа » 2024 года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1». р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область.Сосновский муниципальный округ д. Искадьево, ул. Зеленая.д.13, проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы)2799 ХБ.27.08.24
Дата отбора пробы 27.08.24(08-00)
Вид испытаний краткий химический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки) :спектрофотометр UNICO 1201, зав.№ WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № С-БН/01-09-2023/274552282 до 31.08.2024)
Дата получения пробы 27.08.24 (10-30) **Дата проведения испытаний** 27.08.24
Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 24,2^{0}С
Относительная влажность — 39,6%
Напряжение питающей сети — 222 В
Температура анализируемой воды - (+21)^{0}С

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ3351-74 п.2	20	1,3	-	±0,8
2	Мутность	мг/дм3	ГОСТ3351-74 п.5	1,5	<0,58	-	-
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал».