Лаборатория очистных сооружений водопровода ЕАЛЦ
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78 ,тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации АА С.А.00487
от «09 » февраля 2023 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 82 от «12 »декабря 2024 года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ с.Сурулово,местечко «Песочное», скважина, колонка, проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 3944.ХБ.04.12.24
Дата отбора пробы 04.12.24 (7-45)
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки):Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. № 949, Протокол периодической аттестации № 504/2500-24 до 18.02.2025
Дата получения пробы 04.12.24(10-20) **Дата проведения испытаний** 04.12.-06.12.24
Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 20,0^{0}С
Относительная влажность — 66,6%
Напряжение питающей сети — 222 В
Температура анализируемой воды - (09)^{0}С

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /см^3	МУК 4.2.3963-23	50	1	-	-
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см^3	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал».

Лаборатория очистных сооружений водопровода ЕАЛЦ
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78 ,тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «09 » февраля 2023 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
количественного химического анализа
№ 113 от «12 »декабря 2024 года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ с.Сурулово, местечко «Песочное», скважина, колонка, проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 3944.ХБ.04.12.24
Дата отбора пробы 04.12.24 (7-45)
Вид испытаний количественный химический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки) :спектрофотометр UNICO 1201, зав.№ WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № С-БН/30-07-2024/358694709 до 29.07.2025
Дата получения пробы 04.12.24(10-20) **Дата проведения испытаний** 04.12.-06.12.24
Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 20,0^{0}С
Относительная влажность — 66,6%
Напряжение питающей сети — 222 В
Температура анализируемой воды - (09)^{0}С

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ31868-2012, п.5	20	<1,0	-	-
2	Мутность	мг/дм3	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05, п.8.3.1	1,5	<0,58	-	-
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
4	Вкус/привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	1	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу
©Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал»