Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78 ,тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «09 » февраля 2023 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
количественного химического анализа
№ 31 от « 28 июня» 2023 года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ с.Сурулово, ул.Дзержинского,27, водораспределительная сеть, колонка, проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 2010.ХБ.22.06.23
Дата отбора пробы 22.06.23
Вид испытаний количественный химический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки) :спектрофотометр UNICO 1201, зав.№ WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № С-БН/06-09-2022/184184908 по 05.09.2023)
Дата получения пробы 22.06.23 **Дата проведения испытаний** 22.06.23

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ3351-74 п.2	20	1,1	-	±0,6
2	Мутность	мг/дм3	ГОСТ3351-74 п.5	1,5	<0,58	-	-
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	2/3	-	-
4	Вкус/привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	3	-	-

Заключение: Не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п.п.3,4

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу
©Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал»

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово, ул. Пушкина,78 ,тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28

Аттестат аккредитации АА С.А.00487
от «09 » февраля 2023 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 29 от « 28 июня » 2023 года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ с.Сурулово,ул.Дзержинского,27, водораспределительная сеть, колонка, проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 2010.ХБ.22.06.23
Дата отбора пробы 22.06.23
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки):Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. № 949. Протокол периодической аттестации № 547/2500-23 от 22.02.2023
Дата получения пробы 22.06.23 **Дата проведения испытаний** 22.06.23

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1	50	Отсутствие	-	-
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см	ГОСТ 34786-2021 п.9.1	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1884-04 (с изменениями № 1,2,3)	отсутствие	Отсутствие	-	

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал»