Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»(МУП «Водоканал»)

Лаборатория очистных сооружений водопровода ЕАЛЦ МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100,Нижегородская область, г.Павлово, ул.Дальняя Круча, 40 **Адрес места осуществления деятельности лабораториии ОСВ ЕАЛЦ: Нижегородская области, г. Павлово,** **ул. Пушкина,78 ,тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28** **Аттестат аккредитации ААС.А.00487** **от «09 » февраля 2023 года** **Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06** **Срок действия лицензии: бессрочно**	**УТВЕРЖДАЮ:** **Начальник ЕАЛЦ МУП «Водоканал»** **_____С.Н.Круглова** **м.п.** **« 10 » 03 202 г.**

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 14 от "10 " марта 2026 года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ, с. Яковское, ул.Совхозная,9, скважина, проба отобрана «Заказчиком»(акт отбора № 1/154), согласно договора 02 от 21.01.26
Обозначение (шифр пробы) 609.ХБ.26.02.26
Дата отбора пробы 26.02.26(07-30)
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки):Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. № 949, Протокол периодической аттестации № 40/2500-26 от 13 января 2026
Дата получения пробы 26.02.26(11-00) **Дата проведения испытаний** 26.02-28.02.26.
Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 21,1^{0}С
Относительная влажность — 42,6%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /см³	МУК 4.2.3963-23	50	0		
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие		

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал".

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»(МУП «Водоканал»)

Лаборатория очистных сооружений водопровода ЕАЛЦ МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100,Нижегородская область, г.Павлово, ул.Дальняя Круча, 40 **Адрес места осуществления деятельности лабораториии ОСВ ЕАЛЦ: Нижегородская области, г. Павлово,** **ул. Пушкина,78 ,тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28** **Аттестат аккредитации ААС.А.00487** **от «09 » февраля 2023 года** **Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06** **Срок действия лицензии: бессрочно**	**УТВЕРЖДАЮ:** **Начальник ЕАЛЦ МУП «Водоканал»** **_____С.Н.Круглова** **м.п.** **«10» 03 202(г.**

ПРОТОКОЛ

количественного химического анализа

№ 18 от "10" марта 2026 года

Объект анализа вода питьевая

Заказчик МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское

Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ, с. Яковское, ул.Совхозная,9, скважина, проба отобрана «Заказчиком»(акт отбора № 1/154), согласно договора 02 от 21.01.26

Обозначение (шифр пробы) 609.ХБ.26.02.26

Дата отбора пробы 26.02.26(07-30)

Вид испытаний количественный химический анализ

Средство измерения (с указанием срока поверки): спектрофотометр UNICO 1201, зав.№ WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № С-БН/16-06-2025/439816729 до 15.06.2026)

Дата получения пробы 26.02.26(11-00) **Дата проведения испытаний** 26.02.26.

Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 21,1°С

Относительная влажность — 42,6%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ 31868-2012,п.5	20	1,5	-	±0,8
2	Мутность	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-95 п.8.3.1	1,5	<0,58	-	-
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
4	Вкус/привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	0	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал».