Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78, тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28

Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
количественного химического анализа
№ 11от « 31 МАРТА » 2022 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район, с.Селитьба, пер.Северный 10, водораспределительная сеть.колонка (Проба отобрана «Заказчиком»)
Обозначение (шифр пробы) 980.ХБ.29.03.22
Дата отбора пробы 29.03.22
Вид испытаний количественный химический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки) :спектрофотометр UNICO 1201.зав.№ WP 1109 1109 123. инв № 705 (св-во № С-БН/15-09-2021/94564606 до 14.09.2022)
НД на методику отбора ГОСТ Р 59024-2020
Дата получения пробы 29.03.22 **Дата проведения испытаний** 29.03.22

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ3351-74 п.2	20	5,2	-	±2,6
2	Мутность	мг/дм3	ГОСТ3351-74 п.5	1,5	**2,48**	**1,65**	±0,50
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
4	Вкус/привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	0	-	-

Заключение: Не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" **п.2**

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал».

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации АА С.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 10 от « 31 марта » 2022 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район.с.Селитьба.пер.Северный 10, водораспределительная сеть. колонка (Проба отобрана «Заказчиком»)
Обозначение (шифр пробы) 980.ХБ.29.03.22
Дата отбора пробы 29.03.22
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки):Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ. зав. № 949. Протокол периодической аттестации № 2641/2512 от 08.09.21
НД на методику отбора ГОСТ Р 59024-2020
Дата получения пробы 29.03.22 **Дата проведения испытаний** 29.03.22

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/ 1см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1	50	<1		
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Начальник ЕАЛЦ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал"