Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ

микробиологического анализа

№ 36 от « 06 июля » 2021 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1».р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район, с.Вниткулово, ул. Белова д.52 , водораспределительная сеть, колонка,проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 2017.ХБ.23.06.21
Дата отбора пробы 23.06.21
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения(с указанием срока поверки):Протоколы периодической аттестации: Аттестат №2209/1800-19 от 10.09.19 на ТСО-1 80СПУ зав.№10548,Протокол периодической аттестации № 744/2500-21 от 26.03.2021., Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1 80СПУ, зав. №949, Протокол периодической аттестации № 2195/2512-20 от 08.09.20.
НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012
Дата получения пробы 23.06.21 **Дата проведения испытаний** 23.06.21

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.2794-10	50	<1	-	-
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.2794-10	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Общие термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.2794-10	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Начальник «ЕАЛЦ» _____ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществлении деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 35 от « 06 июля » 2021 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское)
Место отбора пробы д.Созоново,ул.Калинина ,19, водораспределительная сеть, колонка (Проба отобрана «Заказчиком»)
Обозначение (шифр пробы) 2016.ХБ.23.06.21
Дата отбора пробы 23.06.21
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки):Протоколы периодической аттестации: Аттестат №2209/1800-19 от 10.09.19 на ТСО-1/80СПУ зав.№10548,Протокол периодической аттестации № 744/2500-21 от 26.03.2021,, Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. №949, Протокол периодической аттестации № 2195/2512-20 от 08.09.20,
НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012
Дата получения пробы 23.06.21 **Дата проведения испытаний** 23.06.21

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.2794-10	50	<1		
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.2794-10	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Общие термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.2794-10	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Начальник ЕАЛЦ С.Н.Круглова

С Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
С Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
С Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал "

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово, ул.Пушкина,78, тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28

Аттестат аккредитации АА С.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ

количественного химического анализа

№ 40 от « 06 июля » 2021 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1».р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район, с.Виткулово, ул. Белова д.52 , водораспределительная сеть, колонка, проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 2017.ХБ.23.06.21
Дата отбора пробы 23.06.21
Вид испытаний количественный химический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки) :спектрофотометр UNICO 1201 зав.№ WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № 19009046768 до 13.09.2021)
НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012
Дата получения пробы 23.06.21 **Дата проведения испытаний** 23.06.21

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ 3351-74 п.2	20	1.5	-	±0.8
2	Мутность	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3.4.213-95 п.8.3.1	1.5	0,75	-	±0,08
3	Запах 20 60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0 0	-	-
4	Вкус привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	0	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Начальник «ЕАЛЦ» _____ С. Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал».

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 35 от « 06 июля » 2021 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское)
Место отбора пробы д.Созоново,ул.Калинина ,19, водораспределительная сеть, колонка (Проба отобрана «Заказчиком»)
Обозначение (шифр пробы) 2016.ХБ.23.06.21
Дата отбора пробы 23.06.21
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки):Протоколы периодической аттестации: Аттестат №2209/1800-19 от 10.09.19 на ТСО-1/80СПУ зав №10548,Протокол периодической аттестации № 744/2500-21 от 26.03.2021., Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав №949, Протокол периодической аттестации № 2195/2512-20 от 08.09.20.
НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012
Дата получения пробы 23.06.21 **Дата проведения испытаний** 23.06.21

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.2794-10	50	<1		
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.2794-10	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Общие термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.2794-10	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Начальник ЕАЛЦ _____ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал "

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28

Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001..Т.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 36 от « 06 июля » 2021 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1».р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район, с.Виткулово, ул. Белова д.52 , водораспределительная сеть, колонка,проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 2017.ХБ.23.06.21
Дата отбора пробы 23.06.21
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения(с указанием срока поверки):Протоколы периодической аттестации. Аттестат №2209/1800-19 от 10.09.19 на ТСО-1/80СПУ зав.№10548,Протокол периодической аттестации № 744/2500-21 от 26.03.2021., Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. №949, Протокол периодической аттестации № 2195/2512-20 от 08.09.20.
НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012
Дата получения пробы 23.06.21 **Дата проведения испытаний** 23.06.21

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.2794-10	50	<1	-	-
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.2794-10	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Общие термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.2794-10	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Начальник «ЕАЛЦ» _____ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал