Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово, ул.Пушкина,78, тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
количественного химического анализа
№ 17 от «22 апреля » 2022 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1» р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район, с. Яковское, ул. Восточная,33, водораспределительная сеть, колонка, проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 1249.ХБ.20.04.22
Дата отбора пробы 20.04.22
Вид испытаний количественный химический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки) :спектрофотометр UNICO 1201 зав.№ WP 1109 1109 123. инв № 705 (св-во № С-БН/15-09-2021/94564606 до 14.09.2022)
НД на методику отбора ГОСТ Р 59024-2020
Дата получения пробы 20.04.22 **Дата проведения испытаний** 20.04.22

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ 31868-2012,п.5	20	1,9	-	±0,60
2	Мутность	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-95 п.8.3.1	1,5	<0,58	-	-
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
4	Вкус/привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	0	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Начальник ЕАЛЦ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал»

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 20 от « 22 апреля » 2022 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1»р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район, с. Яковское, ул. Восточная,33, водораспределительная сеть, колонка,проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 1249.ХБ.20.04.22
Дата отбора пробы 20.04.22
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения(с указанием срока поверки):Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. № 949, Протокол периодической аттестации № 2641/2512 от 08.09.21
НД на методику отбора ГОСТ Р 59024-2020
Дата получения пробы 20.04.22 **Дата проведения испытаний** 20.04.22

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1	50	Отсутствие	-	-
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см	ГОСТ 34786-2021 п.9.1	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал"

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100, Нижегородская область, г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово, ул.Пушкина,78, тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28

Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
количественного химического анализа
№ 18 от « 22 апреля » 2022 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1»,р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район, с.Бараново,ул. Ленина,11, водораспределительная сеть, колонка , проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 1250.ХБ.20.04.22
Дата отбора пробы 20.04.22
Вид испытаний количественный химический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки) :спектрофотометр UNICO 1201 зав.№ WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № С-БН/15-09-2021/94564606 до 14.09.2022)
НД на методику отбора ГОСТ Р 59024-2020
Дата получения пробы 20.04.22 **Дата проведения испытаний** 20.04.22

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ 31868-2012,п. 5	20	2,1	-	±1,1
2	Мутность	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-95 п.8.3.1	1,5	<0,58	-	±0,16
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
4	Вкус/привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	0	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Начальник ЕАЛЦ _____ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал»

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово, ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 21 от « 22 апреля » 2022 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1»,р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район, с.Бараново,ул. Ленина,11, водораспределительная сеть, колонка , проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы)1250.ХБ.20.04.22
Дата отбора пробы 20.04.22
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения(с указанием срока поверки):Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. № 949, Протокол периодической аттестации № 2641/2512 от 08.09.21
НД на методику отбора ГОСТ Р 59024-2020
Дата получения пробы 20.04.22 Дата проведения испытаний 20.04.22

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1	50	Отсутствие		
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см	ГОСТ 34786-2021 п.9.1	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Начальник ЕАЛЦ _____ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал "

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово, ул.Пушкина,78, тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
количественного химического анализа
№ 20 от « 22 апреля» 2022 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1».р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район, д.Искадьево, ул. Зеленая д.13, водораспределительная сеть, колонка (Проба отобрана «Заказчиком»)
Обозначение (шифр пробы) 1251.ХБ.20.04.22
Дата отбора пробы 20.04.22
Вид испытаний количественный химический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки) :спектрофотометр UNICO 1201 зав.№ WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № С-БН/15-09-2021/94564606 до 14.09.2022)
НД на методику отбора ГОСТ Р 59024-2020
Дата получения пробы 20.04.22 **Дата проведения испытаний** 20.04.22

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ 31868-2012,п.5	20	3,5	-	±1,8
2	Мутность	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-95 п.8.3.1	1,5	**3,11**	**2,07**	±0,62
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
4	Вкус/привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	0	-	-

Заключение: Не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" **п.2**

Начальник ЕАЛЦ _____ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал».

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово,
ул. Пушкина,78тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28

Аттестат аккредитации АА С.А.00487
от «25 » декабря 2019 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 22 от « 22 апреля » 2022 года

Объект анализа вода питьевая (МУП «Теплоэнергия-1».р/п.Сосновское)
Место отбора пробы Сосновский район. д.Искадьево, ул. Зеленая д.13, водораспределительная сеть, колонка (Проба отобрана «Заказчиком»)
Обозначение (шифр пробы) 1251.ХБ.20.04.22
Дата отбора пробы20.04.22
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки):Протоколы периодической аттестации: Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. №949, Протокол периодической аттестации № 2641/2512 от 08.09.21.
НД на методику отбора ГОСТ Р 59024-2020
Дата получения пробы 20.04.22**Дата проведения испытаний** 20.04.22

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1	50	Отсутствие		
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см	ГОСТ 34786-2021 п.9.1	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Начальник ЕАЛЦ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал»